

**COMUNE DI BOLOGNA  
SETTORE GARE**

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI: “LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NELL’AREA ADIACENTE LE SCUOLE MEDIA DOZZA – Q.RE RENO”, dell’importo di Euro 1.680.000,00 così suddiviso:

Euro 1.654.048,00 a base di gara (di cui euro 36.499,61 in economia)

Euro 25.952,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

**CIG.: 3905620B92**

**Chiarimento n. 5**

Ai sensi del punto P) del bando di gara si forniscono i seguenti chiarimenti.

**Quesito:**

*"Con riferimento al Disciplinare prestazionale al punto A) Elemento qualitativo : Miglioramento delle prestazioni energetiche con riferimento agli impianti meccanici:*

*E' corretto individuare il fabbisogno termico a base di gara per la ventilazione in 22.637 MJ, così come riportata nella relazione T06 (legge 10) a pagina 5.8?*

*E' corretto esprimere il miglioramento energetico relativo al recuperatore di calore mediante la formula sottoriportata?*

$$\frac{Q_v \text{ gara} - Q_v \text{ miglioria}}{Q_v \text{ gara}} = \dots \%$$

*Q<sub>v</sub>gara = Fabbisogno a base di gara*

*Q<sub>v</sub>miglioria = Fabbisogno di cui al progetto di miglioria"*


**Risposta:**

In riferimento a quanto richiesto si precisa quanto segue:

- E' corretto individuare il fabbisogno termico a base di gara per la ventilazione in 22.637 MJ, così come riportato nella relazione T06 (Relazione bilancio energetico del fabbricato D.Lgs 311/06 e ss.mm.ii.) a pagina 5.8.

- E' corretto esprimere il miglioramento energetico relativo al recuperatore di calore con una percentuale utilizzando la formula indicata nel quesito, in quanto fra la Documentazione a supporto riportata nel Disciplinare prestazionale viene appunto richiesto di evidenziare il confronto fra il consumo termico di progetto e quello di miglioria con indicazione della differenza ottenuta.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Francesco Chiesa



Bologna, 27 aprile 2012